

Q. 4 Answer

- (i) बाहर लगाने वाले विद्युत उपकेंद्र
- (ii) अन्दर लगाने वाले उपकेंद्र
- (iii) खम्बी पर लगाने वाले उपकेंद्र

(i) बाहर लगाने वाले विद्युत उपकेंद्र
इस प्रकार के विद्युत उपकेंद्र के
T/F आवश्यक नहीं। का इंसिफ़र
शेव लागू है।

(ii) अन्दर लगाने वाले उपकेंद्र
जाब वरम लगाने वाले उपकेंद्र इवीक
नहीं है। एसे में ~~का~~ शवन
बनाकर उपकेंद्र लगाये जाते हैं।

(iii) खम्बी पर लगाने वाले उपकेंद्र
ये उपकेंद्र हीट पोल पर बाहर
लगाये जाते हैं। ये उपकेंद्र हीट